

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Алтайскому краю
Отделение по Октябрьскому району ТО НД и ПР №1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю
656023 г. Барнаул, ул. Г.Титова, 5, т. 33-45-24, 33-45-23, 33-45-23@mail.ru

г. Барнаул
(место составления акта)

«22» апреля 2019 г.
(дата составления акта)
«16» час. «00» мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 97

По адресу/адресам: Алтайский край, г.Барнаул, ул. Союза республик 32, ул. Молодежная, 18А
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения (приказа) N 97 от «1» апреля 2019 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая /выездная проверка в отношении: объектов защиты здания, помещения и территория

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

юридического лица- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка -
«Детский сад №133 (ОГРН 1022201538919; ИНН 2224043773), расположенных по адресам: г.Барнаул, ул. Союза респуб-
лик 32, ул. Молодежная, 18А; правообладателем которых является: Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение центр развития ребенка - «Детский сад №133».

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Вид государственного контроля (надзора): Федеральный государственный пожарный надзор

Дата и время проведения проверки:

12.04.2019 с 13 час. 00 мин. по 16 час. 00 мин. Продолжительность 3 час. 00 мин.

22.04.2019 с 13 час. 00 мин. по 16 час. 00 мин. Продолжительность 3 час. 00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств обособленных структурных подразделений юридического лица
или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: « 2 » рабочих дня/ « 6 » час. «00» мин.

(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Отделением по Октябрьскому району ТО НД и ПР № 1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Заведующая Короткова Ирина Францевна

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

«1» апреля 2019 г. в « 12 » час. « 00 » мин.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверок с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Ганноченко Станислав Николаевич – Старший инспектор отделения по Октябрьскому району ТО НД и ПР №1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю, эксперты не привлекаются

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилия, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Заведующая Короткова Ирина Францевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):


- На 1-ом этаже левого и правого крыла здания (ул. Молодежная, 18А) ширина эвакуационных выходов в свету менее 0,8 м. (двери на лестничную клетку открываются на 45 градусов) (2 двери). (п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);

- На 2-ом этаже левого и правого крыла здания (ул. Молодежная, 18А) двери эвакуационного выхода из поэтажных коридоров не имеют приспособления для самозакрывания с уплотнением в притворах (10 дверей). (п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);

- На 2-ом этаже левого и правого крыла здания (ул. Союза Республик, 32) двери эвакуационного выхода из поэтажных коридоров не имеют приспособления для самозакрывания с уплотнением в притворах (8 дверей). (п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»).

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2).

Проведен инструктаж «О мерах пожарной безопасности в учреждении, в быту в лесах, при проведении массовых мероприятий». Проведена тренировка по эвакуации при пожаре или другой чрезвычайной ситуации.
Запись в Журнал учёта проверок, проводимых органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок, проводимых органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара № 97/1/1 от «22» апреля 2019 г.
2. Протокол об административном правонарушении № 80 от «12» апреля 2019 г.
3. Проверочный лист (список контрольных вопросов), (Приказ МЧС России от 28.06.2018 № 261 «Об утверждении форм проверочных листов, используемых должностными лицами федерального государственного пожарного надзора МЧС России при проведении плановых проверок по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности»)

Подписи лиц проводивших проверку:


(подпись)
«22» апреля 2019 г.
М.Л.П.*

Ганноченко Станислав Николаевич – старший инспектор отделения по Октябрьскому району ТО НД и ПР №1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующая Короткова Ирина Францевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«22» апреля 2019 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Телефон доверия ГУ МЧС России по Алтайскому краю: (3852) 658219