

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Главное управление МЧС России по Алтайскому краю
656006, г. Барнаул, ул. Взлетная, 2и, тел. 54-07-32, E-mail mchs@ab.ru
Отделение по Октябрьскому району ТО НД и ПР №1 УНД и ПР
656023, г. Барнаул, ул. Германа Титова, 5, тел. 33-45-24, факс 33-45-23,
E-mail: 33-45-23@mail/ru

Предписание № 97/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

**Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
центр развития ребенка - «Детский сад №133»
в лице Заведующего Коротковой Ирины Францевны**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 97 от «1» апреля 2019 г. начальника отделения по Октябрьскому району ТО НД и ПР № 1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период времени 12.04.2019 с 13 час. 00 мин. по 16 час. 00 мин. Продолжительность 3 час. 00 мин.; 22.04.2019 с 13 час.00 мин. по 16 час. 00 мин. Продолжительностью 2 рабочих дня/ 6 час. 00 мин. проведена плановая / выездная проверка в отношении юридического лица- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - «Детский сад №133», фактически осуществляющего деятельность по адресу(ам): Алтайский край, г.Барнаул, ул. **Союза республик 32,**

проверку проводил(а): старший инспектор отделения по Октябрьскому району ТО НД и ПР № 1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю Ганноченко Станислав Николаевич,

совместно с: Заведующая Короткова Ирина Францевна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На 2-ом этаже левого и правого крыла здания (ул. Союза Республик, 32) двери эвакуационного выхода из поэтажных коридоров не имеют приспособления для самозакрывания с уплотнением в притворах (8 дверей).	п.3 ст.4 Федерального закона N 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.08.2019	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. **123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)**

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отделения по Октябрьскому району
ТО НДиПР №1 УНДиПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю
Ганноченко С.Н.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

М.И.П.

«22» апреля 2019 г.

Предписание для исполнения получил:

✓

(подпись)

Заведующий МБДОУ ЦРР «Детский сад №133» Короткова И.Ф.

(должность, фамилия, инициалы)

«22» апреля 2019 г.

Телефон доверия ЦУС ФПС по Алтайскому краю: (8(3852)658219)