

Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ

"04" октября 2023 г.

Учётный № ПМ 22230061000207976674



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю

656006 г. Барнаул, ул. Взлетная, 2и, E-mail: mchs@22.mchs.gov.ru телефон 8 (3852)20-23-19

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Октябрьскому району ТО
НД и ПР № 1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю

г. Барнаул, ул. Германа Титова, 5, E-mail: o1tond@22.mchs.gov.ru, телефон 33-45-23

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

11.10.2023г.

г. Барнаул

Предписание

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 2310/004-22/74/ПВПР

вручается: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - "Детский сад №133 "Радуга", ИНН 2224043773

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось мероприятие)

В соответствии с планом мероприятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в области пожарной безопасности в рамках реализации программы профилактики МЧС России, утвержденной заместителем Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий - главным государственным инспектором Российской Федерации по пожарному надзору генерал-полковником Супруновским А.М., старшим инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Октябрьскому району ТО НД и ПР № 1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю старшим лейтенантом внутренней службы Зиновьевым Павлом Павловичем проведено мероприятие по профилактике правонарушений в форме профилактического визита по согласованию с контролируемым лицом в целях оценки соблюдения обязательных требований объекта надзора расположенного по адресу: 656038, Алтайский край, Барнаул город, Союза Республик улица, 32 в период: с 09 ч 00 мин «11» октября 2023 г. по 11 ч 00 мин «11» октября 2023 г.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

в ходе, которого присутствовал представитель контролируемого лица: заведующая МБДОУ Центр развития ребенка - "Детский сад №133 "Радуга" Авдеева Наталья Александровна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля" необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Допущена горячая отделка	ч. 6, 7, 8 ст. 134 Федерального	01.09.2024	

	помещений, путей эвакуации и спальных помещений (линолеум, ковры на полу, натяжной потолок на лестничной клетке)	закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»		
2.	В здании на путях эвакуации отсутствует аварийное освещение в соответствии с требованиями СП 52.13330 (коридор). Светильники аварийного освещения должны отличаться от светильников рабочего освещения знаками или окраской (отсутствует маркировка «А» красным цветом на светильниках аварийного освещения)	п. 4.3.12 СП 1.13130.2020; ч. 4 ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 37 Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ (постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479	01.09.2024	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Срок уведомления лицом, которому выдано предписание, должностного лица, выдавшее предписание, об исполнении пунктов предписания: 01 сентября 2024 года.

К уведомлению прилагаются копии документов, подтверждающих устранение нарушений.

указывается рабочий день, наступивший не ранее срока устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности, указанного в предписании

Заведующая МБДОУ Центр развития ребенка - "Детский сад №133
"Радуга"

Авдеева Наталья Александровна

(имя, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

Старший инспектор ОНД и ПР по Октябрьскому району
ТО НД и ПР № 1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю
ст. лейтенант внутренней службы Зиновьев П.П.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)